(ബി) വിദഗ്ധ സംഘത്തെക്കൊണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച പഠനം നടത്തുന്ന വിഷയം ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലില്ല.

(സി) അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈദ്യുതി ബോർഡ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

കൊട്ടാരക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഊർജ്ജ പദ്ധതികൾ

51 (4633) ശ്രീമതി പി. അയിഷാ പോറ്റി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം കൊട്ടാരക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയതും ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതുമായ ഊർജ്ജ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ ;

(ബി) കൊട്ടാരക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റിനായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെചേർക്കുന്നു :

1. ആർ.ജി.ജി.വി.വൈ. പദ്ധതി പ്രകാരം 29.591 കി.മീ എൽ.റ്റി. ലൈൻ നിർമ്മിച്ച് 1224 വീടുകൾക്ക് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകി.

2. വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, സിസ്റ്റം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 77.835 കി.മീറ്റർ 11 കെ.വി ലൈനും 65.37 കി.മീ.എൽ.റ്റി. ലൈനും നിർമ്മിച്ച് 113 ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

   പുത്തൂർ 33 കെ.വി സബ് സ്റ്റേഷന്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ 5 എം.വി.എ. ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു.

(ബി) വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, സിസ്റ്റം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 77.835 കി.മീ.11 കെ.വി. ലൈനും 65.37 കി.മീ. എൽ.റ്റി. ലൈനും 113 ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മണ്ഡലത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി, വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റിനായി 10.92 കി.മീറ്റർ 11 കെ.വി. ലൈൻ നിർമ്മാണം, 14 ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ, ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ 100 കെ.വി.എ.-യിൽ നിന്നും 160 കെ.വി.എ. ആയി ഉയർത്തൽ, 9.82 കി.മീ.എൽ.റ്റി. സിംഗിൾ ഫേസ് ലൈൻ 3 ഫേസ് ലൈനായി മാറ്റുക, 40 കി.മീ. ലൈനുകളുടെ റീ-കണ്ടക്ടറിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly